

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№25» Г. ПЕРМИ
(МАОУ «СОШ №25» Г. ПЕРМИ)

614094, Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Мильчакова, д.22
тел. (342)224-44-42
(342)258-25-58
Факс (342)224-44-42
(342)233-24-88
e-mail: shkola25@obrazovanie.perm.ru

ОКПО 37021281, ОГРН 1025900762227,
ИНН 5903004460, КПП 590301001

№ 136 от 21 августа 2020 года

В Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю

Информация по устранению
предписания за № 799 от 29.05.2020 года
МАОУ «СОШ № 25» г.Перми

№ п/п	Предписание №	Мероприятия	Выполнение	Договора исполнителя
Корпус 1 ул. Мильчакова 22				
1	№ 799 от 29.05.2020 г	Согласно п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-п.5.5, п.5.16.СП2.3.6.1079-01 обеспечить отделку стен и потолка во моечной пищеблока, отделку потолка в малом спортивном зале в соответствии с санитарными требованиями, устранив дефекты и допускающую проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	Выполнено	Договор № 1 от 02.07.2019 г, ООО «Перас»
2	№ 799 от 29.05.2020 г	Согласно п.4.29, п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечит отделку пола в учебном кабинете № 24 без дефектов в соответствии с санитарными требованиями и допускающим проведением его влажной уборки с применением моющих средств.	Выполнено	ИП Попов Дмитрий Владимирович, договор № 22 от 13.07.2020 г

3	№ 799 от 29.05.2020 г	Согласно п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5.СП2.3.6.1079-01 – обеспечить в пищеблоке оборудование механической системы вентиляции в соответствии с санитарными требованиями: над тепловым и моечным оборудованием, моечными ваннами для мытья посуды, являющимися источниками повышенных выделений тепла и влаги установить вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.	Выполнено	Договор № 200320/01-М от 12.04.2020 г ИП Быков Александр Евгеньевич
Корпус 2 Ул. Связистов 22				
1	№ 799 от 29.05.2020 г	Согласно п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить количество санитарных приборов в туалетах в соответствии с санитарными требованиями.	Выполнено	Договор № 107-2020 от 09.07.2020 г ООО «ПСК-Групп». Заключение: устройство санитарных узлов на 2 этаже здания без проведения капитального ремонта невозможно
2	№ 799 от 29.05.2020 г	Согласно п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 – Обеспечить отделку стен в кабинете № 5 в соответствии с санитарными требованиями и допускающую проведения их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	Выполнено	Договор № 246-2019 от 08.06.2019 года ООО «Пегас»
3	№ 799 от 29.05.2020 г	Согласно п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 – обеспечить покрытие пола в учебном кабинете № 5 без дефектов в соответствии с санитарными требованиями.	Выполнено	Договор № 246-2019 от 18.06.2019 года ООО «Пегас»

Ранее был отправлен пакет документов (№ 1226 от 03.08.2020 года) в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59-27349-2020.

Директор



О.И. Склюева