

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ
И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

RA.RU.510375

7 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18162, 18163

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Комбинат детского питания"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Парковый проспект, 13
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 18162 - Гарнир - каша гречневая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 24.09.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 52 порции
Проба № 18163 - тефтели из говядины с рисом (ежики), без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 24.09.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 52 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, Парковый проспект, 13
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.09.2020 с 13:00 по 13:05
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2020 14:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020
Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 237, 390)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.18162; 6.20.18163
11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 18162 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 14:45 дата выдачи результата 28.09.2020 16:18					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 18163 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 14:50 дата выдачи результата 28.09.2020 16:18					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

ДЛЯ Корслова Т. В.

Подпись (Ф.И.О.) 7 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18162, 18163 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№18162, 18163 от 7 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Комбинат детского питания"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Парковый проспект, 13

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 18162 - Гарнир - каша гречневая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 24.09.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 52 порции

Проба № 18163 - тефтели из говядины с рисом (ежики) без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 24.09.2020 12:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 52 порции

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, Парковый проспект, 13

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22, 24.09.2020 с 13:00 по 13:05

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020

Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 237, 390)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 18162 "Гарнир - каша гречневая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 18163 "тефтели из говядины с рисом (ежики), без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сотонина Н. В.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 октября 2020 г.



Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п22498

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Комбинат детского питания"

2. Юридический адрес: г. Пермь, Парковый проспект, 13

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.09.2020 с 13:05 до 13:15

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2020 14:30

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020

Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): 6.20.22498

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 14:40 дата выдачи результата 25.09.2020 15:58						
пищеблок						
22498/1	Смыв с тарелок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22498/2	Смыв с ножа "ХЗ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22498/3	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22498/4	Смыв со столовых ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22498/5	Смыв с лотков для гарниров	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Королова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 06.10.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п22498 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п22498 от 6 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Комбинат детского питания"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Парковый проспект, 13
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22, 24.09.2020 с 13:05 до 13:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020
Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 22498/1 – 22498/5 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сотникова Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 октября 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п22497

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Комбинат детского питания"
2. Юридический адрес: г. Пермь, Парковый проспект, 13
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.09.2020 с 12:45 до 12:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2020 14:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020
Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.20.22497

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:05 дата выдачи результата 25.09.2020 13:27						
пищеблок						
22497/1	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22497/2	Смыв с эл. деталей мясорубки "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22497/3	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22497/4	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22497/5	Смыв с бачка "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50


тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75503248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Королева Т. В.

Подпись

(Ф.И.О.) 06.10.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п22497 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п22497 от 6 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Комбинат детского питания"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Парковый проспект, 13
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22, 24.09.2020 с 12:45 до 12:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020
Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 22497/1 – 22497/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____



Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 октября 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18172, 18173

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Комбинат детского питания"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Парковый проспект, 13
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22
Проба № 18172 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
Проба № 18173 - из питьевого фонтанчика
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 18172 - 24.09.2020 с 12:15 до 12:35
Проба № 18173 - 24.09.2020 с 12:35 до 12:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2020 14:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020
Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.20.18172; х.б.20.18173
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	76/25-20 от 16.04.2020	15.04.2021
3	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	А30945601761	16/43777 от 12.08.2020	11.08.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	16/31667 от 19.06.2020	18.06.2021
10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 18172 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:40 дата выдачи результата 29.09.2020 14:02					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	6,3±1,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 18172 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:40 дата выдачи результата 29.09.2020 14:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,28±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 18172 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:15 дата выдачи результата 28.09.2020 16:36					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 18172 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 14:55 дата выдачи результата 25.09.2020 15:19					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 18173 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:40 дата выдачи результата 29.09.2020 14:02					
1	Запах при 20 °С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	4,6±1,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 18173 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:40 дата выдачи результата 29.09.2020 14:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,36±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 18173 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 15:15 дата выдачи результата 28.09.2020 16:36					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 18173 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.09.2020 14:58 дата выдачи результата 25.09.2020 15:20					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  Королова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 6 октября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18172, 18173 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№18172, 18173 от 6 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Комбинат детского питания"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, Парковый проспект, 13
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 25" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Связистов, 22
Проба № 18172 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
Проба № 18173 - из питьевого фонтанчика,
Проба № 18172 - 24.09.2020 с 12:15 до 12:35
Проба № 18173 - 24.09.2020 с 12:35 до 12:45
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00666-Д/20 от 03.02.2020
Заявление(заявка) № 804-ЦА от 31.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18172 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Проба № 18173 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Сотонина Н. В.